

Pytania i odpowiedzi - 1

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Zakup i dostawa elektrycznej rozdzielnic niskiego napięcia

Numer zapytania: WS1942408048

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

L.P.	Pytanie	Odpowiedź Zamawiającego	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Czy może zostać zastosowana aparatura równoważna?	Zamawiający informuje, iż akceptowalną aparaturą jest aparatura Eaton lub Schneider.	TAK
2.	Ogranicznik przepięć nie jest ujęty w projekcie. Czy tak ma być, czy zastosować?	Zamawiający informuje, iż ogranicznik przepięć nie jest wymagany.	NIE
3.	Jaki powinien być stopień ochrony IP rozdzielnic?	Zamawiający informuje, iż minimalny stopień ochrony IP to IP55.	TAK
4.	Prosimy o informację jakiego typu mają być wyłączniki różnicowoprądowe (A czy AC).	Zamawiający informuje, iż wyłączniki różnicowoprądowe mają być typu AC.	TAK